



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180AU0468

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung bestehend aus Voranstrich und Kunststoffband
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kebulen-Band B 80-C mit Kebutyl-Voranstrich Kill
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19/036/5180/01 vom 03.09.2019 (EBI) Ergänzungsprüfung: 17/172/5180/2 vom 18.06.2018 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 30672 (01.12.2000) DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ** 31.12.2024 / 19-0562-GNV  
*date of expiry / file no.*

14.10.2019 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Kebulen-Band B 80-C 3 Lagen mit Kebutyl-Voranstrich KIII	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: bis 50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 50 bzw. DIN 30672-B 50	3-lagig
Kebulen-Band B 80-C 4 Lagen mit Kebutyl-Voranstrich KIII	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: bis 50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-C 50	4-lagig

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Verarbeitung: Kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzband in 3 bzw. 4 Lagen auf Voranstrich aufzubringen  
Verträglichkeit: Polyethylen (PE)- und Epoxid (EP)-Werksumhüllung