



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BM0501

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Bitumen-Korrosionsschutzumhüllung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kebu Bitumen-Band Spezial m. Kebusol-Voranstr BIII
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 16/041/5180/1 vom 25.10.2016 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01411-KP01 vom 26.10.2021 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

07.12.2026 / 22-0143-GNV

22.03.2022 Wgr A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Kebu Bitumen-Band Spezial m. Kebusol-Voranstr BIII	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: bis +30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 30 bzw. DIN 30672-1-B 30	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: warm zu verarbeitendes Korrosionsschutzband mit Kebusol-Voranstrich "BIII"